



Prefeitura Municipal de Passa Vinte - MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS *
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?			NA				6.1	
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?			NA				6.12.3.b)	
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?			NA				6.12.3.b)	
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?			NA				6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?			NA				6.12.1 6.12.3.c)	
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?			NA				6.12.3.b)	
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?			NA				5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?			NA				6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?			NA				ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?			NA				5.4.6.2	
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e			NA				5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 861909C9-D

R



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		calçadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?							
1	2	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?			NA			6.3.2	
1	3	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?			NA			6.12.4	
1	4	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?			NA			6.12.7	
1	5	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?			NA			6.12.7.3 6.12.7.3.4	
1	6	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?			NA			6.12.7.3	
1	7	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?			NA			6.12.7.3	
1	8	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?			NA			6.12.7.3.1	
1	9	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?			NA			6.12.7.3.5	
2	0	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?			NA			8.2.2.3	
2	1	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando			NA			5.6.4.3 8.2.2.1	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86100969-7



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?							
PASSARELAS	2	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas?							
	2	a. rampas;		NA				6.13.1	
	2	b. rampas e escadas;							
		c. rampas e elevadores;							
		d. escadas e elevadores.							
RAMPAS E ESCADAS	2	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?		NA				6.6.2.5	
	3								
	2	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?		NA				6.6.4	
	4								
	2	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?		NA				6.6.2.1	
	5								
	2	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?		NA				6.6.2.1	
	6								
	2	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?		NA				6.6.2.1	
	7								
	2	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?		NA				6.9.5	
	8								
RAMPAS E ESCADAS	2	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?		NA				6.8.3	
	9								
	3	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?		NA				6.8.7	
	0								
	3	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?		NA				6.8.2	
	1								
	3	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?		NA				6.8.2	
	2								
	3	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?		NA				5.4.4	
	3								
	3	Em escadas, na ausência de paredes		NA				6.9.5	
	4								

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA 186700006-1



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

PLATAFORMAS E ELEVADORES	PLATAFORMAS E ELEVADORES		laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?							
		3 5	Nas rampas e escadas há corrimãos?			NA			6.9.2.1	
		3 6	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?			NA			6.9	
		3 7	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			NA			6.9.4	
		3 8	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			NA			6.9.4.1	
		3 9	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			NA			6.10	
		4 0	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			NA			6.10.3.2	
		4 1	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			NA			6.10.4.2	
		4 2	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			NA			6.10.1	
		4 3	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			NA			ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
		4 4	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?			NA			ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
		4 5	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			NA			ABNT NBR NM 313	
		4 6	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?			NA			ABNT NBR 16537 - 6.9.1	
		4 7	Possui sinalização sonora informando o pavimento em			NA			6.10.1	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Eng.º Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86190969-D



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	4	Equipamentos com mais de duas paradas?										
		8	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			NA						ABNT NBR NM 313	
		4	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			NA						ABNT NBR NM 313	
		5	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			NA						ABNT NBR NM 313	
		5	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			NA						ABNT NBR NM 313	
		5	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			NA						ABNT NBR NM 313	
		5	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			NA						5.4.5.2	
	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	5	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?			NA						6.2.4	
		5	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?			NA						Lei 13.146/2015	
		5	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?			NA						Lei 13.146/2015	
		5	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?			NA						6.14.1.2	
		5	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?			NA						6.14.1.2	
		5	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?			NA						Lei 10.741/2003	
		6	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?			NA						Lei 10.741/2003	
		6	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?			NA						6.14	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 827.70969-7



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

ACESSO	6 2	As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?						5.5.2.3 6.14	
	6 3	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?			NA			6.1.1	
	6 4	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?			NA			6.1.1	
	6 5	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?			NA			6.2.1; 6.1.1.1	
	6 6	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?			NA			6.2.5	
	6 7	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?			NA			6.2.8	
	6 8	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?			NA			Anexo B B.4	
PISO	6 9	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)			NA			6.3	
	7 0	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			NA			6.3.2	
	7 1	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)			NA			6.3.4.1	
	7 2	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?			NA			6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	
CORREDORES	7 3	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?			NA			6.3.5	
	7 4	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?			NA			6.11.1	
	7 5	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?			NA			6.11.1	
CORREDORES	7 6	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no			NA			6.11.1	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86190969-2



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		7	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			NA			6.11.1	
		7	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?			NA			6.11.1.2	
		8	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?			NA			6.11.1.2	
		9	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?			NA			5.4.1	
		0	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?			NA			5.2.8.1	
		1	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?			NA			5.2.8.1	
		2	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?			NA			6.4.4	
		3	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?			NA			5.5.1	
		4	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			NA			6.6.2.5	
		5	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			NA			6.8.3	
		6	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			NA			6.6.3 6.9.5	
		7	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			NA			6.9.2.1	
		8	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de			NA			6.9.2.1; 4.6.5	
		9								

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86100209-D

R



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?							
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			NA			6.9.4	
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			NA			6.9.4.1	
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			NA			6.6.2 6.6.4	
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?			NA			6.8.7 6.8.8	
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?			NA			6.6.4; 6.8.3	
RAMPAS E ESCADAS	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			NA			6.6.2.1	
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			NA			6.6.2.1	
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			NA			6.6.2.1	
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			NA			6.8.2	
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			NA			6.8.2	
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?			NA			6.8.4	
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?			NA			5.5.1.3	
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?			NA			5.4.4	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			NA			6.10.3.1	
	1	Em plataforma de			NA			6.10.3.2	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-04/86-20964-7



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

	04	Elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?							
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			NA			6.10.4.2	
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			NA			6.10.1	
	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			NA			ABNT NBR NM 313	
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?			NA			6.11.2.4	
	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			NA			ABNT NBR NM 313	
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)			NA			6.10.1; 6.10.4.4	
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			NA			6.10.1	
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			NA			ABNT NBR NM 313	
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			NA			ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			NA			ABNT NBR NM 313	
	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			NA			ABNT NBR NM 313	
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			NA			ABNT NBR NM 313	
PORTAS E JANELAS	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			NA			5.4.5.2	
	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			NA			6.11.2.4	
	119	Nos locais de prática esportiva, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinadas a praticantes?			NA			6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui			NA			6.11.2.4	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86190869-D

R



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		1	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?			NA			6.11.2	
		1	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?						6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	
		1	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?			NA			6.11.2.2	
		1	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?			NA			6.11.2.2; 6.11.2.3	
		1	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			NA			5.4.1	
		1	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			NA			5.4.1	
		1	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?			NA			6.11.2.6	
		1	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?			NA			6.11.3	
		1	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?			NA			6.11.3	
GERAL	GERAL	1	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?			NA			7.4.3	
		1	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			NA			6.3.2 6.3.4	
		1	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada			NA			7.4.3	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 861005000



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		Edifício, onde há sanitários?							
	1 3 3	O sanitário acessível ou box sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?			NA			7.5.a)	
	1 3 4	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?			NA			5.6.4.1	
	1 3 5	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60 m a 1,00 m do piso?			NA			4.6.9	
PORTAS	1 3 6	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			NA			6.11.2.4	
	1 3 7	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou box?			NA			7.5.f)	
	1 3 8	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			NA			6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	1 3 9	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			NA			6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
	1 4 0	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			NA			5.4.1	
	1 4 1	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			NA			5.4.1	
BACIA SANITÁRIA	1 4 2	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?			NA			7.5	
	1 4 3	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?			NA			7.7.2.1	
	1 4 4	A bacia NÃO possui abertura frontal?			NA			7.7.2.1	
	1 4 5	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75			NA			7.7.2.2 Figuras 103 e 104	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
RT 86130869-11



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		Qual o piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?							
	1 4 6	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?			NA			7.7.3.1	
	1 4 7	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?			NA			7.7.2.3.3	
	1 4 8	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?			NA			7.7.3.2	
LAVATÓRIO	1 4 9	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?			NA			7.5.d) Figura 98	
	1 5 0	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?			NA			7.10.3	
	1 5 1	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?			NA			7.8.1 Figuras 113 e 114	
	1 5 2	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente ?			NA			7.8.2	
MICTÓRIO	1 5 3	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?			NA			7.10.4	
	1 5 4	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?			NA			7.10.4.3	
	1 5 5	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?			NA			7.10.4.3	
	1 5 6	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a			NA			7.10.4.3	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

[Handwritten signature]

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86190869-2



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		altura de 0,75 m do piso acabado?							
ACESSÓRIOS	1 5 7	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?			NA			7.5. m) Figura 14	
	1 5 8	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			NA			7.11.1	
	1 5 9	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			NA			7.11.1	
	1 6 0	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?			NA			7.11.2	
	1 6 1	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?			NA			7.11.2	
	1 6 2	Os acessórios (papelreira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			NA			7.11.3 7.11.4	
BOXE DE CHUVEIRO	1 6 3	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?			NA			7.12.1.2	
	1 6 4	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?			NA			7.12.1.1	
	1 6 5	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?			NA			7.12.2 Figura 126	
	1 6 6	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?			NA			7.12.3 Figura 126.b)	
	1 6 7	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?			NA			7.12.3 Figura 126.a)	
	1 6 8	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?			NA			7.12.4	
BANHEIRA	1 6 9	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?			NA			7.13.2 Figuras 127 e 128	
	1 7 0	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?			NA			7.13.2.1	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Eng° Civil Ruy M. Rezende
CREA-RI 86100909-0



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	1 7 1	Os vestidores da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?						7.13.2.3	
		1 7 2	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?			NA			7.13.2.4 Figura 129	
		1 7 3	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?			NA			7.3.1	
		1 7 4	Existe vestiário acessível com entrada independente ?			NA			7.4.2	
		1 7 5	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			NA			7.12.4	
		1 7 6	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?			NA			7.4.5	
		1 7 7	Há sinalização de emergência?			NA			7.4.2.2	
		1 7 8	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?			NA			5.6.4.1	
		1 7 9	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			NA			4.6.9	
		1 8 0	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			NA			5.4.1	
CABIN AS	ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	1 8 1	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			NA			6.11.2.4	
		1 8 2	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			NA			6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
		1 8 3	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			NA			6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RI 86100669-7



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		Roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?							
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?		NA				7.14.1	
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?		NA				7.14.1; 10.11.1	
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?		NA				7.5.f) Figura 84	
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		NA				7.14.1	
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?		NA				7.14.2	
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?		NA				7.14.2 Figura 131	
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?		NA				7.14.3	
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?		NA				7.14.3	
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?		NA				7.14.3 4.6.2 Figura 14	
	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?		NA				7.14.3	
ACESSÓRIOS	199	Os cabides e porta-objetos estão a uma		NA				7.14.5	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86100909-2



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	5	Altura entre 0,80 m e 1,20 m?							
	1	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?			NA			7.14.5	
	1	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?			NA			4.3.3 8.1	
	1	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?			NA			8.9.1	
	1	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?			NA			5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	
	2	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?			NA			10.19	
	2	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?			NA			4.7	
	2	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?			NA			4.3.3	
	2	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?			NA			8.9.3	
	2	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?			NA			4.3	
TRANSPORTE	2	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?			NA			9.3.1.3	
	2	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			NA			9.3.1.4	
7	2	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos			NA			8.2.1.2	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Eng. Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86130269-7



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		Os apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?							
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?			NA			8.2.1.3 5.2.7	
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?			NA			8.3.2	
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?			NA			8.3.1 8.1	
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?			NA			8.4.2	
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?			NA			8.4.2	
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?			NA			8.4.2	
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?			NA			8.8.3	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?			NA			9.2.1.1	
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?			NA			9.2.1.2	
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?			NA			9.2.1.2	
	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			NA			9.2.1.4	
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso,			NA			9.2.3.4	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br


Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86106909-7



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

		assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?							
	2 2 0	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?			NA			9.2.1.5 9.2.3.5	
	2 2 1	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?			NA			5.3.2.2	
AUTO-ATENDIMENTO	2 2 2	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			NA			9.4.3.2	
	2 2 3	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?			NA			9.4.3.4	
	2 2 4	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			NA			9.4.3.5	
	2 2 5	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			NA			9.4.3.8	
	2 2 6	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			NA			5.1.3	
BEBEDOUROS	2 2 7	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?			NA			8.5.1.2	
	2 2 8	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?			NA			8.5.1.3	
	2 2 9	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?			NA			8.5.1.3	
	2 3 0	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			NA			8.5.2	
	2 3 1	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			NA			8.5.2	

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000

E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 861009C9-7



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

: (32)32951131 ou 32951201

	2	Modelos							
	3	permissão a							
	2	aproximação lateral de			NA			8.5.2	
		uma Pessoa com							
		Cadeira de Rodas?							

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

Passa Vinte 17 de Maio de 2021

Convênio 908356 – Operação 1074298-50

Ruy Marcondes Rezende

CREA: RJ 1986100809

Engº Civil Ruy M. Rezende
CREA-RJ 86190309-D